

兵庫県立相生産業高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	<p>代価第12号～16号、構造図(12) 集水柵(1)～(5)のグレーチングはすべり止め型落とし込み鎖付でしょうか。又、普通目、細目どちらでしょうか。</p>	<p>集水柵(1)～(5)のグレーチングはすべり止め型落とし込み鎖付、細目です。</p>
2	<p>代価表4, 5, 6号のマルチスリット側溝の材料単価について 5号の300*高500*2000は物価版にありますが、他のものは見積ですと割高になるので、高500の物価価格と見積価格より係数を算出し、他の3種の材料単価に反映させる必要がありますか。</p>	<p>マルチスリット側溝の材料単価について 物価版に掲載されているものは物価版の単価を採用しています。他のものは、物価価格と見積価格より係数を算出し、他の3種の材料単価に反映させた価格を採用しています。</p>
3	<p>代価表4, 5, 6号のマルチスリット側溝について U型側溝据付において、積算上に据付延長や重量などの条件を考慮する必要がありますか。</p>	<p>U型側溝据付の積算においては、据付延長や重量などの条件を考慮して積算しています。</p>
4	<p>施工第43号内訳において 左記構造物とりこわし工における条件は、機械施工、10m3未満、低騒音低振動などの条件でよろしいか。</p>	<p>構造物とりこわし工の積算においては、機械施工、10m3未満、コンクリート圧砕機使用の条件で積算しています。</p>
5		
6		
7		
8		