

県立丹波医療センター(仮称)用地 道路拡幅工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	施工単価表 施工第0-0022号内訳書 プレキャスト街渠Rc-PGUFA[下水汚泥スラグ入]側溝付街渠 街渠部分 セミフラットA型スリット付エプロンは、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。	業者見積ではなく、兵庫県県土整備部 土木工事積算単価表の単価を計上しています。
2	施工単価表 施工第0-0026号内訳書 プレキャスト街渠Rc-PGUNK[下水汚泥スラグ入]側溝付街渠 街渠部分 歩道切り下げ部スリット付エプロンは、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。	業者見積ではなく、兵庫県県土整備部 土木工事積算単価表の単価を計上しています。
3	施工単価表 施工第0-0027号内訳書 プレキャスト街渠柵PGUFGAグレーチング付 上部[下水汚泥スラグ入り]は、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。	業者見積ではなく、兵庫県県土整備部 土木工事積算単価表の単価を計上しています。
4	代価表 代価第0004号内訳書 消火栓 単口φ65は、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。又、図面6/8には単口75mmになっていますがどちらを採用すればよろしいでしょうか。	業者見積ではなく、建設物価の地下式消火栓単口75の単価を計上しています。φ65は放水口の、φ75は給水管接続部の口径です。
5	代価表 代価第0004号内訳書 消火栓BOX及び消火栓BOX蓋(鉄蓋)は、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。	見積単価を計上しています。見積は、1社見積です。
6	代価表 代価第0004号内訳書 消火栓標識 材工共と記載されていますが、詳細な歩掛が不明なのでご教示ください。	歩掛ではなく、材工共の見積単価を計上しています。
7	代価表 代価第0005号内訳書 仕切弁φ100用、仕切弁BOX、仕切弁蓋 鉄蓋は、業者見積により単価を決定されていると考えてよろしいのでしょうか。業者見積であれば、何社での見積でしょうか。	見積単価を計上しています。見積は、1社見積です。
8	施工単価表 施工第0-0035号内訳書 水道用鋼管撤去工の歩掛りは何を出典元として歩掛りしているのでしょうか。また、全体割増の考え方をご教授ください。	兵庫県県土整備部 土木工事標準積算基準書(道路編)に記載の水道用鋼管布設歩掛りを出典元としています。全体割増は、布設歩掛りの50%を計上しています。

県立丹波医療センター(仮称)用地 道路拡幅工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
9	工事費内訳書 項0-0007 処分費コンクリート殻(無筋)及び(鉄筋)とも処分地は池田建設(株)でよろしいでしょうか。	コンクリート殻(無筋)及び(鉄筋)の処分地は、池田建設(株)を計上しています。
10	施工単価表 施工第0-008号内訳書 視線誘導標設置工の歩掛りに全体割増と記載されていますが、全体割増の考え方を ご教授ください。	兵庫県県土整備部 土木工事標準積算基準書(共通編)に記載の、施工規模による補正係数を計上しています。
11	施工単価表 施工第0-0045号内訳書 切削オーバーレイ工の歩掛条件が不明なのでご教示ください。(平均切削深さ)	平均切削深さは3cmで計上しています。
12	工事費内訳書 項0-0011 街路樹伐木 高木には詳細な歩掛りがありませんが、詳細な歩掛り及び歩掛り条件 をご教示ください。また、低木については何の記載もありませんが、低木についても詳 細な歩掛り及び歩掛り条件をご教示ください。	高木は、歩掛ではなく、見積単価を計上しています。低木は、共通仮設費率に含まれる物と考えます。
13	施工単価表 施工第0-0059号内訳書 運搬費には詳細な歩掛りがありませんが、詳細な歩掛り及び歩掛り条件をご教示くだ さい。	積算条件は、10t車、運搬距離6km、発着地割増無しです。
14	施工単価表 施工第0-0004号内訳書 水道用鋼管布設工の歩掛りは何を出典元として歩掛りしているのでしょうか。また、水 道用鋼管の詳細な規格をご教示ください。	兵庫県県土整備部 土木工事標準積算基準書(道路編)に記載の水道用鋼管布設歩掛りを出典元としています。水道用鋼管の規格はDCIP-GXφ100です。
15	施工単価表 施工第0-0005号内訳書 消火栓類取付の歩掛りは何を出典元として歩掛りしているのでしょうか。ご教示くだ さい。	兵庫県県土整備部 土木工事標準積算基準書(道路編)に記載の水栓類取付歩掛りを出典元としています。
16	施工単価表 施工第0-0006号内訳書 仕切弁類取付の歩掛りは何を出典元として歩掛りしているのでしょうか。ご教示くだ さい。	兵庫県県土整備部 土木工事標準積算基準書(道路編)に記載の水栓類取付歩掛りを出典元としています。