

県立西宮北校等学校用地		テニスコート整備工事		質疑・回答書	
番号	図面番号	質問事項		回答	
1	設計書 4/57P	総括情報表における前払い区分は「補正あり 1.05」となっていますが入札公告には前払金有となっています 前払金有の場合には「補正無し 1.00」となると思うのですが入札時にはどちらが正しいのでしょうか？ご教示ください		設計変更で対応しますので入札時には「補正あり 1.05」で願います。	
2	設計書 4/57P	総括情報表における週休2日補正は現場閉所/月単位 共通仮設費率(×1.03)現場管理費率(×1.05)の経費率と考えてよろしいのでしょうか？ ご教示ください		共通仮設費週休2日補正1.03、現場管理費週休2日補正1.05で積算願います。	
3	設計書 11/57P	混合廃棄物処分費の処分量及び処分先が表示されておりません ご教示ください		処分量は1.0m <sup>3</sup> です。処分先は大栄環境(株)西宮リサイクルセンターです。処分費は17,000円/m <sup>3</sup> で積算しています。	
4	設計書27/57P 施工第15号 内訳表	①運転手(特殊)【数量】人 ②軽油【数量】L ③振動ロー(舗装用)【数量】時間 それぞれの数量をご教示ください		①運転手(特殊)0.25人 ②軽油3.70L ③振動ロー(舗装用)1.0時間で積算しています。	
5	図面 7/12P	テニスネットポストはステンレス製となっていますが、設計書の施工第17号単価表(29/57P)には基礎工事だけの内容となっています 予定価格にネットポスト価格は含まれているのでしょうか？含まれていないのでしょうか？ ご教示ください		車止めポスト設置にネットポスト価格は含まれています。	
6	図面 7/12P	H=3.0mフェンスは図面ではΦ2.6×40mmとなっていますが、設計書(8/57P)ではΦ3.2×50mmとなっています 入札時においてどちらが正しいのでしょうか？また採用単価は公表して頂けるのでしょうか？ご教示ください		入札時には設計書の通りで願います。 ネットフェンスの単価は建設物価に記載の単価を採用していますので、単価は貴社で確認願います。	
7	図面 8/12P	U型側溝240のグレーチング蓋の規格(例:普通目または細目、耐荷重など)をご教示ください また採用単価は公表して頂けるのでしょうか？		規格は細目、耐荷重は2tで積算しています。また、単価は建設物価に記載の単価を採用していますので、単価は貴社で確認願います。	
8	図面 8/12P	会所400口のグレーチング蓋の規格(例:普通目または細目、耐荷重など)をご教示ください また採用単価は公表して頂けるのでしょうか？		規格は細目、耐荷重は2t付きで会所400口の見積書を徴収して積算しています。 66,400円/個で1個当たり93kg(蓋付き)で積算しています。	
9	図面 8/12P	散水栓(ステンレス製)のメーカー名と品番をご教示下さい また採用単価は公表して頂けるのでしょうか？		散水栓BOXのメーカーは福西鋳物、型番はSF-BKF-1(13~20用)を採用しています。 建設物価に記載の単価で積算しています。 単価は貴社で確認願います。	